

תעודת בדיקה מספר 9972361571

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אקסל סולושנס בע"מ ח.פ. : 515784239
 מענו : בני עטרות משק 43 בני עטרות
 תאריך ההזמנה : 2019/12/09

תאור המוצר

מפסק חשמלי - מפסקים אלקטרוניים לרבות עממים
 הדגם הנבדק : MH4-IL מפסק אלקטרוני 16A
 יצרן : MCOHOME TECHNOLOGY
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/02/12 הנוטל: **בא כח המכון** מספר בקשה: 4190563
 כמות במדגם : 6
 מספר שטר מטען : 431859761
 נמל היבוא : ממן
 מספר חשבון ספק: 19112823 מיום: 2019/11/28 שם ספק MCOHome technology
 שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 13-דרישות מבניות, 21-עמידות בחום, 24-עמידות של חומרים מבדדים בפני חום חריג, אש ונתיבות של התקן הישראלי ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007, גליון תיקון מספר 1 מיולי 2019

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.



תעודת בדיקה מספר 9972361571

1953 - "

12

4

2

: המוצרים לבדיקה - מפסקים אלקטרוניים דו קוטביים המיועדים להתקנה
בתיבת ההתקנה אחקת (מלבנית) בבתי מגורים ובמקומות דומים במתח
נומינלי של 250 וולט ובזרם נומינלי של 16 אמפר.

סימון:

על המפסק קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:

שם היצרן - MCOHOME Tecnology
תאור פריט - מתג דוד
μ
זרם - 16A/250 VAC
דגם - MH4-IL
ארץ יצור: סין
מספר אישור אלחוטי : 51-68904
מק"ט : 129020

סמוך להדקים מודפסים הסימונים הבאים:

N L NO LO

על הפנל הקדמי מודפסים הסימונים הבאים:

< >
O


תעודת בדיקה מספר 9972361571

1953 - "

12

4

3



תעודת בדיקה מספר 9972361571

" - 1953

12

4

4

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
13	דרישות מבניות		מתאים
21	עמידות בחום		מתאים
24	עמידות של חומרים מבדדים בפני חום חריג, אש ונתיבות		מתאים